

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

составлен 15 июня 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нижнеиргинская средняя общеобразовательная школа»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с.Нижнеиргинское, ул.Октябрьская, 10

3. Фактический адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с.Нижнеиргинское, ул.Октябрьская, 10 (здание школы),

623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с.Нижнеиргинское, ул. Красноармейская, 8 (здание спортивного зала)

623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с.Нижнеиргинское, ул. 8 Марта, 26 (здание детского сада)

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания: 1961 год (школа), реконструкция 2008 год (спортзал), 1986 год (детский сад)

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Пудова Светлана Александровна т.89527349898

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с постановлением Главы МО Красноуфимский округ №69 от 26.04.2023 «Об организации приёмки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии: Шандыбин Евгений Сергеевич, заместитель главы Администрации муниципального образования Красноуфимский округ по общим вопросам, председатель комиссии (по согласованию)

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Бормотова Марина Викторовна, председатель Красноуфимской РО Общероссийского Профсоюза образования

7.3. Секретарь комиссии: Габидуллина Наталья Анатольевна, начальник МОУО МО Красноуфимский округ

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования, расположенных на территории Свердловской области

Шандыбин Евгений Сергеевич, заместитель главы администрации МО Красноуфимский округ по общим вопросам

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Габидуллина Наталья Анатольевна, начальник МОУО МО Красноуфимский округ

от Государственного пожарного надзора

Загитов Руслан Владикович, инспектор ОНД и ПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Мальцев Виталий Владимирович, старший лейтенант полиции, инспектор ГОООПО Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области

от Межмуниципального отдела Министерства Внутренних дел РФ «Красноуфимский»

Терехин Владимир Викторович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Ширяева Татьяна Геннадьевна, инспектор ПДН

от территориального отдела

Ярунин Валерий Леонидович, начальник территориального отдела с.Нижнеиргинское

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области

С.А.Пудова, директор МАОУ «Нижнеиргинская СОШ»

от родительской общественности

от родительской общественности
Кулисова ОМ, председатель Управления по Общественным связям

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

организации Свердловской области:
МАОУ "Нижнеисеринская СОШ"
(полное наименование образовательной организации)

(полное наименование образовательной организации)

к 2023/2024 учебному году готова

(ГОТОВА / НЕ ГОТОВА)

Председатель
комиссии:

Шандыбин Е.С.

 (подпись)

Заместитель
председателя
комиссии:

Бормотова М.В.

 (ПОДПИСЬ)

Секретарь
комиссии:

Гибадуллина Н.А.

Шуль (подпись)

Члены
комиссии:

Мальцев В.В.

_____ (подпись)

Загитов Р.В.

_____ (подпись)

Ширяева Т.Г.

_____ (подпись)

Пудова С.А.

_____ (ПОДПИСЬ)

Ярунин В.Л.

_____ (ПОДПИСЬ)

Терехин В.В.

(ПОДПИСЬ)

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав утвержден приказом и.о. начальника МОУО МО Красноуфимский округ № 516 от 25 ноября 2019 года
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Договор о передаче имущества на правах оперативного управления от 01.12. 2009г
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Земельный участок: Кадастровый номер – 66:14:0301001:702 от 27.03. 2017 года.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства	1. Лицензия серия 66Л01 № 0006947 выдана <u>Министерством образования и молодежной политики Свердловской области,</u> регистрационный № 20335 от 06 апреля 2020г. <u>на срок бессрочно.</u> 2. соответствует 3. Виды образовательной деятельности: дошкольное образование, начальное общее образование,

1	2	3	4
		об аккредитации	основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование. 4.Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0001665 от 26.05.2015г. до 26.05.2027г.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) имеются - ООП дошкольного образования; - Основная образовательная программа начального общего образования; - Основная образовательная программа основного и среднего общего образования;
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Утверждена приказом директора школы № 2/2 от 25 января 2019 года. Срок действия – 2019-2023 год.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 23/24 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется 2) Будет утверждаться на 1 педсовете 30.08.2023г
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 3 2) -
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) В одну 2) 11 классов, 2 группы 69 учеников, 22 воспитанника 3) -

1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) школа 240, спортзал 30, детский сад 90 2) 11 классов; 2 группы детского сада 3) 63 (школа) 20 (детский сад) 4) 63 5) -
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) Администрация - 5 учителя - 17 воспитатели - 3 мастера производственного обучения - 1 научные работники - 0 медицинские работники - 0 иные работники - 22 2) Администрация - 5 учителя - 17 воспитатели - 1 мастера производственного обучения - 1 научные работники - 0 медицинские работники - 0 иные работники - 22 3) 1 логопед, 2 воспитателя
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акты от 09.06. 2023 года

1	2	3	4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100%, состояние хорошее
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Соответствует
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется, акт от 09.06.2023 года
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование в удовлетворительном состоянии. Приобреталось в 80-90 годы.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется спортивная площадка, состояние удовлетворительное
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Оборудование соответствует ГОСТ. Акт проверки спортивно-технического оборудования от 09.06.2023г.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	отсутствуют
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №30/26 от 09.06.2023г.

1	2	3	4
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Пудова С.А. Удостоверение № 448 от 03.07.2020г. 2) Ванюшкин Д.А. Удостоверение №450 от 03.07.2020г. 3) Марданов А.В. – завхоз Удостоверение № 001 от 25.01.2022г. Обучение преподавателей ОО (19 человек) в ООО «Образовательный центр «Наследие» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум работников организации, руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации» 4) Обучение 69 учащихся в рамках плана работы утвержденным приказом от 09.06.2023 № 1/28 с учащимися по пожарной безопасности и на уроках ОБЖ 5) Взаимодействие с отдельным постом ПЧ 1/4 с.Нижнеиргинское (23.09.22г, 27.04.23г), Телефон: 3-02-74 Периодичность проведения учений – 2 раза в год
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Имеются в достаточном количестве, 19 шт. 2) Имеется с 11.08.2010 г. 3) Проверка огнетушителей Акт от 24.05.2023г на срок годности - один год
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;	1) Имеется, находится в исправном состоянии 2) Договор с ООО «Сигнал» № 23/ТО от 01.01.2023г. 3) вывод 73 ПЧ ФСП г.Красноуфимск. ПАК «Стрелец-Мониторинг»

1	2	3	4
		4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	4) Договор № 26 от 01.01.2023г. ООО «ФОРЭС» 5) -
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Соответствуют
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Соответствуют
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Внутреннее. Состояние удовлетворительное.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	-
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписание №34/2023-224 от 01.03.2023 2) 1(школа), 1 (детский сад) 3) нет 4) в наличии, утвержден приказом директора №23 от 15.05.2023г. 5) в наличии
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) руководитель обучался в июне 2021г. Обучение проводилось через онлайн-тестирование 2) обучение проводилось через онлайн-тестирование Минина Н.П. 16.06.21г 3) учителя: (6 человек) Чеснокова О.Р. 16.06.2021, Ванюшкин Д.А.16.06.2021, Голубкова С.П.16.06.2021, Ярунина А.В. 16.06.2021, Семенова Ю.И.24.05.2022, Семенов П.А.01.06.2022,

1	2	3	4
			МОП: Саметова И.В.16.06.2021, повара: Петрова Л.М., Ефимова Н.Ю. в мае 2022г кухонный работник Винокурова Д.И. Апрель-июнь 2021г. завхоз: Марданов А.В.25.05.22
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1) Столовая 2)100% 3)Акт от 09.06. 2023года 4)ООО «ГАЛС», договор № 6/н от 01.04.2023г. ООО «Дионис», договор №37 от 03.04.2023г.; ИП Голенищева И.В. договор № 1 от 01.03.2023г 5)100% 6)Имеется
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проведено в соответствии с установленным графиком: 22.12.2023 г. - сотрудники ДОУ 10.05. 2023 г. - повара и кухонный работник
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Нет
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных	указать реквизиты	Акт от 09.06.2023г.

1	2	3	4
	организаций)		
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) нет 2) Договор № 154 от 25.03.2020г. По приказу ЦРБ прикреплен фельдшер ОВП
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных исследований №07/00758-23, от 17.02.2023г. выданный ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеется МСК – 910; ОБН – 35 «Азов»
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	отсутствие
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеется 22 шт.

1	2	3	4
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Имеется
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеются 5 шт.
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1) Отсутствуют (имеется особое мнение Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: ограждение периметра школы не соответствует требованием ГОСТ Р 57278 2016; количество видеокамер по периметру школы ; имеется решение суда об установке ограждения спортивного зала 2) нет 3) Нет 4) –
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства	Имеется, 4 категория 28.06.2022г. 1) согласован 2) Согласован 3) Согласован 4) Согласован

1	2	3	4
		внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный Пудова С.А. директор школы приказ № 30/15 от 09.06.2023г. Повышение квалификации по программе «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в образовательной организации, а также противодействие их идеологии» Пудова С.А., (удостоверение № 0134874) от 16.06.2022 года
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Пудова С.А. (удостоверение № 0134874) от 16.06.2022 Ванюшкин Д.А. (удостоверение № 519) от 02.03.2019 года 2) 4
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, утверждены приказом директора 2008г
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Нет.
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) МОП (дневное время) сторож (ночное время) 2) - 3) -

1	2	3	4
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) Имеется. 2) Договор на установку с ИП Липатовым А.М. от 30.12. 2013г. № 1087/13 выведена на Красноуфимский ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». № 85/23 от 01.01.23г. 3) ИП Липатов А.М. Договор № 4/23 от 01.01. 2023г. 4) – 5) -
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	-
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	-
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется в достаточном количестве 2) Школа: 6 камер видеонаблюдения: 1 камера в здании обеспечивает обзор в холле, 4 камеры установлены снаружи здания, обеспечивают обзор главного входа в здание и въезд транспорта на территорию школы, 1 камера обеспечивает обзор внутренней части двора. Спортивный зал: 7 по периметру, 1 камера в здании обеспечивает обзор в холле Детский сад: 5 по периметру здания, 1 камера в

1	2	3	4
			здании обеспечивает обзор у входа. 3) Вывод изображения в вестибюль школы и детского сада. 4) Договор № 26 от 01.01.2023г. ООО «ФОРЭС»
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отдельного помещения нет. Оборудование размещено на 1 этаже, в фойе школы.
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Нет
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Нет
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Нет
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	-
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	-

1	2	3	4
	на прилегающую территорию объекта (территории)	меры)	
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	-
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Ограждение имеется, не соответствует требованиям. В наличии локальный сметный расчет на сумму 1952,59320 тыс. руб. Строительство здания новой школы с ограждением, соответствующим требованиям, в рамках программы «Современная школа» будет завершено к 31.01. 2024 года.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Соответствует требованиям, смонтировано в достаточном объеме 2) Акт от 09.06.2023г
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акты от 20.09.2022; 20.12. 2022; 20.03.2023; 13.06.2023г
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Договор ПАО «Ростелеком» № 06485 от 01.01.2022г
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	17
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор ПАО «Ростелеком» № 06485от 01.01.2022г
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Все компьютеры (17), подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр ПАО Ростелеком
74.	Проверка исправности контентной	даты проверок (указать реквизиты	Акт от 13.06.2023г

1	2	3	4
	фильтрации	документа)	
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 30/7 от 09.06.2023г
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	1) Приказ № 30/21 от 09.06.2023г 2) №АК/АН-66-000021 от 22 марта 2019г 3) Договор ООО «Территориальный диспетчерский центр» №11-01-2023/НИ от 01.01.2023г. 4) 21 5) маршрут движения автобуса согласован начальником отделения ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» майор полиции К.С. Сопегин 10.01.2022г, утвержден Главой МО Красноуфимского округа О.В. Ряписовым 23.01.2023г 6) Договор предрейсового и послерейсового осмотров ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» №34 от 09.01.2023г. Договор ДК ИП Завалин Д.А. №17-2023 от 31.03.2023г. 7) 05.04.2023г № диагностической карты 097521012300185 8) 1 водитель 9) 34 года, обучение в ООО «Образовательный центр «Наследие» по программе «Специальный инструктаж по БДД с водителями организаций» 17.08.2022г.
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения	1) Имеется. 2) Утвержден 10.01.2022г 3) Согласован 10.01.2022г

1	2	3	4
		Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	4) Согласован 10.01.2022г
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Учебно-тренировочный перекресток имеется в кабинете № 14 начальных классов и в детском саду.
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	нет
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в вестибюле школы, в кабинетах начальных классов, в библиотеке, в детском саду
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Имеется 2) 1 Имеются знаки: «Пешеходный переход». «Осторожно дети!» «Въезд запрещен» 3)Имеется. Состояние удовлетворительное
83.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	нет
84.	Раздел 10. Охрана труда		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ №30 от 09.06.2023
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется. Коллективный договор на 2021 – 2024 гг. зарегистрирован 25.06. 2021 года. Запись

1	2	3	4
			№20-п
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Пудова С.А. удостоверение №187 от 28.02.2022г 2) Сабуров С.А. Удостоверение № 188 от 28.02.2022г. Гусев А.С. Удостоверение № 373 от 18.02. 2022г. Мячева М.В. Удостоверение № 189 от 28.02. 2022г Серебрякова О.И. Удостоверение № 11275 от 02.03. 2022г
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется, утвержден директором ОО, согласован с ПК
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	от 01.03.2022г.
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	имеются
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1 раз в квартал, при приеме на работу
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 20 2) 8 (отчет от 22.05.2017г.) 3)12 4) 2024г.
93.	Раздел 11. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1) Косметический ремонт стен и потолков учебных кабинетов, помещений столовой, детского сада, спортзала; 2) Покраска пола в школе и детском саду; 3) Перепланировка цехов в помещении столовой детского сада;

1	2	3	4
			4) Установка ограждений на отопительные приборы в школе и детском саду
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Детский сад: ремонт крыши правого и левого крыла, ремонт отмостки и цоколя здания, ремонт канализации здания, замена оконных блоков на пластиковые. Перспективный план ремонта по школе и спортзалу не составляется в связи со строительством нового здания школы

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
МАОУ «Нижнеиргинская СОШ», Красноуфимский р-н, с.
Нижнеиргинское, ул. Октябрьская, 10.

Красноуфимск

15 июня 2023 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.
3. На объекте установлено недостаточное количество наружных камер видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции

В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

**Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
МАОУ «Нижнеиргинская СОШ» - здание спортивного зала,
Красноуфимский р-н, с. Нижнеиргинское, ул. Красноармейская, 8.**

Красноуфимск

15 июня 2023 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции

В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения структурного подразделения МАОУ «Нижеиргинская СОШ» - Нижеиргинский детский сад, Красноуфимский р-н, с. Нижеиргинское, ул. 8 Марта, 26

Красноуфимск

15 июня 2023 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев